

Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня
надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых
организаций и организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, долгосрочный период
регулирувания которых начался в период с 2018 года
ООО «АСЭП» за 2022 год

N п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:	13067
1.1	ВН (110 кВ и выше), шт.	15
1.2	СН-1 (35 кВ), шт.	11
1.3	СН-2 (6 - 20 кВ), шт.	669
1.4	НН (до 1 кВ), шт.	12372
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaidd), час.	5,2951
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi), шт.	1,7727
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Psaidd), час.	10,6530
5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Psaifi), шт.	1,2789

Исполнительный директор

М.А. Юсупов